



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJKYJB-2023-014

煤矿在用空气压缩机 安全检验报告

受检单位:

府谷县福庆煤矿有限公司

设备名称:

空气压缩机

设备型号:

UD160A-8

检验类别:

委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用空气压缩机安全检验报告

委托单位	名称	府谷县福庆煤矿有限公司		
	地址	陕西省榆林市府谷县大昌汗乡炭窑梁村		
受检单位	名称	府谷县福庆煤矿有限公司		
	地址	陕西省榆林市府谷县大昌汗乡炭窑梁村		
设备名称		空气压缩机	检验类别	委托检验
设备型号		UD160A-8	出厂日期	2012 年 10 月
生产厂家		上海优耐特斯压缩机有限公司	出厂编号	FQ-01: 121661048 FQ-02: 121661047
检验地点		地面空压机房	受检设备状态	运转正常
检验日期		2023 年 4 月 25 日	下次检验日期	2024 年 4 月 24 日之前 (技术改造除外)
检验人员		苏景 曹亚宁 张海超		
检验项目		1. 外观 2. 证件 3. 安全保护装置 4. 温度 5. 压缩机油 6. 容积流量 7. 排气压力 8. 转速 9. 轴功率 10. 比功率 11. 噪声 12. 振动		
检验依据		《煤矿安全规程》(2022) AQ 1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》		
检验结论		依据AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》、 《煤矿安全规程》(2022)对该矿地面空压机房FQ-01、FQ-02空气压 缩机进行了安全性能检验, 所检项目合格。 工程检测有限公司 (检测检验专用章) 检测检验专用章 签发日期: 2023 年 5 月 9 日		
备注		/		

批准: [Signature]
日期: 2023.5.9

审核: [Signature]
日期: 2023.5.9

主检: [Signature]
日期: 2023.5.9