

(陕政发20·04)

报告编号: R-AJWSEJB-2023-001

# 水环真空泵和水环压缩机 (瓦斯抽放泵) 安全检验报告

受检单位: 子长县羊马河矿业有限公司

设备名称: 1号水环真空泵

设备型号: 2BEC-42

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)





水环真空泵和水环压缩机(瓦斯抽放泵)安全检验报告

|      |    |                                                                                                                      |        |                              |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 委托单位 | 名称 | 子长县羊马河矿业有限公司                                                                                                         |        |                              |
|      | 地址 | 延安市子长市余家坪镇石家沟村                                                                                                       |        |                              |
| 受检单位 | 名称 | 子长县羊马河矿业有限公司                                                                                                         |        |                              |
|      | 地址 | 延安市子长市余家坪镇石家沟村                                                                                                       |        |                              |
| 设备名称 |    | 1 号水环真空泵                                                                                                             | 检验类别   | 委托检验                         |
| 设备型号 |    | 2BEC-42                                                                                                              | 出厂日期   | 2021 年 10 月                  |
| 生产厂家 |    | 淄博市博山开发区真空设备厂                                                                                                        |        |                              |
| 检验地点 |    | 瓦斯抽放硐室                                                                                                               | 受检设备状态 | 运转正常                         |
| 检验日期 |    | 2023 年 2 月 18 日                                                                                                      | 下次检验日期 | 2024 年 2 月 17 日前<br>(技术改造除外) |
| 检验人员 |    | 王和柏 苏利 陈晨                                                                                                            |        |                              |
| 检测项目 |    | 1. 一般要求 2. 外观要求 3. 气体流量 4. 吸入压力 5. 排出压力 6. 转速 7. 轴功率 8. 环境空气温度 9. 排气温度 10. 工作水进水温度 11. 环境空气压力 12. 相对湿度 13. 振动 14. 噪声 |        |                              |
| 检验依据 |    | 《煤矿安全规程》(2022)<br>GB/T 13929-2010 《水环真空泵和水环压缩机试验方法》                                                                  |        |                              |
| 检验结论 |    | 依据《煤矿安全规程》(2022)、GB/T 13929-2010 《水环真空泵和水环压缩机试验方法》对该瓦斯抽放泵进行了安全性能检测, 所检验项目合格。<br><div>2023年 检测检验专用章</div>             |        |                              |
| 备注   |    | /                                                                                                                    |        |                              |

批准: 贾峰  
日期: 2023.2.21

审核: 狄小占  
日期: 2023.2.21

主检: 王和柏  
日期: 2023.2.21