



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJKYJB-2023-018

煤矿在用空气压缩机 安全检验报告

受检单位: 神木市瓷窑塔矿业有限公司

设备名称: 螺杆式空压机

设备型号: XLPM200A-IID

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司(公章)



煤矿在用空气压缩机安全检验报告

委托单位	名称	神木市瓷窑塔矿业有限公司		
	地址	榆林市神木市孙家岔镇张家沟村		
受检单位	名称	神木市瓷窑塔矿业有限公司		
	地址	榆林市神木市孙家岔镇张家沟村		
设备名称	螺杆式空压机	检验类别	委托检验	
设备型号	XLPM200A-IID	出厂日期	1#: 2021年06月03日 2#: 2021年06月27日 3#: 2021年06月12日	
生产厂家	鑫磊压缩机股份有限公司	出厂编号	1#: LGFB202106-3562 2#: LGFB202106-6228 3#: LGFB202106-4532	
检验地点	地面空压机房	受检设备状态	运转正常	
检验日期	2023年9月16日	下次检验日期	2024年9月15日之前 (技术改造除外)	
检验人员	苏景 王宇浪			
检验项目	1. 外观 2. 证件 3. 安全保护装置 4. 温度 5. 压缩机油 6. 容积流量 7. 排气压力 8. 转速 9. 轴功率 10. 比功率 11. 噪声 12. 振动			
检验依据	《煤矿安全规程》(2022) AQ 1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》			
检验结论	依据AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》、 《煤矿安全规程》(2022)对该矿地面空压机房1#、2#、3#空气压缩机进行了安全性能检验, 所检项目合格。			
备注	签发日期: 2023年9月20日			



批准: *[Signature]*
 日期: 2023. 9. 20

审核: *[Signature]*
 日期: 2023-9-19

主检: *[Signature]*
 日期: 2023. 9. 18