



报告编号: R-AJKYJB-2023-016

煤矿在用空气压缩机 安全检验报告

受检单位: 府谷县大昌汗乡张三沟煤矿

设备名称: 空气压缩机

设备型号: JH-200A


检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)




煤矿在用空气压缩机安全检验报告

委托单位	名称	府谷县大昌汗乡张三沟煤矿		
	地址	府谷县大昌汗乡		
受检单位	名称	府谷县大昌汗乡张三沟煤矿		
	地址	府谷县大昌汗乡		
设备名称		空气压缩机	检验类别	委托检验
设备型号		2#: JH-200A	出厂日期	2#: 2017 年 8 月 27 日
生产厂家		天津市金辉空气压缩机制造有限公司	出厂编号	2#: 2017-004
检验地点		地面空压机房	受检设备状态	运转正常
检验日期		2023 年 6 月 27 日	下次检验日期	2024 年 6 月 26 日之前 (技术改造除外)
检验人员		狄小占 曹亚宁		
检验项目		1. 外观 2. 证件 3. 安全保护装置 4. 温度 5. 压缩机油 6. 容积流量 7. 排气压力 8. 转速 9. 轴功率 10. 比功率 11. 噪声 12. 振动		
检验依据		《煤矿安全规程》(2022) AQ 1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》		
检验结论		依据AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》、 《煤矿安全规程》(2022)对该矿地面空压机房2#空气压缩机进行了 安全性能检验, 所检项目合格。 签发日期: 2023年7月5日 		
备注		/		

批准: 
日期: 2023.7.5

审核: 
日期: 2023.7.5

主检: 
日期: 2023.7.4