



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJPSJB-2024-002

煤矿在用主排水系统安全 检验报告


受检单位: 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司

设备名称: 矿用耐磨多级离心泵

设备型号: MD280-43×4

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用主排水系统安全

检验报告

报告编号：R-AJPSJB-2024-002



(陕政急20·04)

受检单位：

陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司

设备名称：

矿用耐磨多级离心泵

设备型号：

MD280-43×4

检验类别：

委托检验

检验单位：陕西瑞泰工程检测有限责任公司（公章）



煤矿在用主排水系统安全检验报告

设备名称	规格型号	生产厂家	出厂日期	设备编号	
矿用耐磨多级离心泵	MD280-43×4	湖北三峡泵业有限公司	2021年11月	1#	
			2021年11月	2#	
			2021年11月	3#	
			2021年11月	4#	
			2021年11月	5#	
检验地点	三盘区水泵房	检验类别	委托检验	被检设备状态	运转正常
检验日期	2024年3月2日	下次检测日期	2025年3月1日之前（技术改造除外）		
检测人员	王松柏 苏景				
委托单位	名称	陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司			
	地址	陕西省榆林市横山区通达路10号			
受检单位	名称	陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司			
	地址	陕西省榆林市横山区通达路10号			
检验项目	1. 流量 2. 扬程 3. 电参数测量 4. 效率 5. 排水系统效率 6. 振动 7. 泵启动时间 8. 管路效率				
检验依据	《煤矿安全规程》(2022版) AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》				
检验结论	依据《煤矿安全规程》(2022版)、AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》，对三盘区水泵房水泵进行了安全性能检验，所检项目合格。				
	签发日期:2024年3月18日				
备注	/				

批准: 日期: 2024.3.18

审核: 日期: 2024.3.17

主检: 日期: 2024.3.17

