



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJWSBJB-2024-006

水环真空泵和水环压缩机 (瓦斯抽放泵) 安全检验报告


受检单位: 陕西彬长大佛寺矿业有限公司

设备名称: 2号瓦斯泵站

设备型号: 2BE3 720-2BY4

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



水环真空泵和水环压缩机(瓦斯抽放泵)安全检验报告

设备名称		规格型号	生产厂家	出厂日期	设备编号
水环真空泵		2BE3 720-2BY4	佶缔纳士机械有限公司	2020 年 5 月	6#-11
		2BE3 720-2BY4		2020 年 5 月	6#-12
		2BE3 720-2BY4		2020 年 5 月	7#-13
		2BE3 720-2BY4		2020 年 5 月	7#-14
		2BE3 720-2BY4		2020 年 5 月	8#-15
		2BE3 720-2BY4		2020 年 5 月	8#-16
检验地点	2 号瓦斯泵站	检验类别	委托检验	被检设备状态	运转正常
检验日期	2024 年 4 月 15 日	下次检测日期	2025 年 4 月 14 日之前（技术改造除外）		
检测人员	王松柏 苏景				
委托单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			
	地址	陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村			
受检单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			
	地址	陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村			
检验项目		1. 一般要求 2. 外观要求 3. 气体流量 4. 吸入压力 5. 排出压力 6. 转速 7. 轴功率 8. 环境空气温度 9. 排气温度 10. 工作水进水温度 11. 环境空气压力 12. 相对湿度 13. 振动 14. 噪声			
检验依据		《煤矿安全规程》(2022) GB/T 13929-2010《水环真空泵和水环压缩机试验方法》			
检验结论	依据《煤矿安全规程》(2022)、GB/T 13929-2010《水环真空泵和水环压缩机试验方法》对该瓦斯抽放泵进行了安全性能检测，所检验项目合格。				
	签发日期: 2024 年 5 月 6 日				
备注		/			

批准: [Signature]
日期: 2024.5.16

审核: [Signature]
日期: 2024.4.30

主检: [Signature]
日期: 2024.4.29