



报告编号: R-AJWSBJB-2024-007

水环真空泵和水环压缩机 (瓦斯抽放泵) 安全检验报告

受检单位: 陕西彬长大佛寺矿业有限公司

设备名称: 木盘川瓦斯抽放站

设备型号: 2BEC-72

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



水环真空泵和水环压缩机(瓦斯抽放泵)安全检验报告

设备名称		规格型号	生产厂家	出厂日期	设备编号
水环真空泵		2BEC-72	淄博市博山开发真空设备厂	2020 年 5 月	9#-1
				2023 年 10 月	9#-2
				2023 年 10 月	10#-1
				2020 年 5 月	10#-2
				2020 年 5 月	11#-1
				2022 年 1 月	11#-2
				2020 年 5 月	12#-1
				2020 年 5 月	12#-2
检验地点	木盘川瓦斯抽放站	检验类别	委托检验	被检设备状态	运转正常
检验日期	2024 年 4 月 16 日	下次检测日期	2025 年 4 月 15 日之前（技术改造除外）		
检测人员	王松柏 王宇浪				
委托单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			
	地址	陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村			
受检单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			
	地址	陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村			
检验项目		1. 一般要求 2. 外观要求 3. 气体流量 4. 吸入压力 5. 排出压力 6. 转速 7. 轴功率 8. 环境空气温度 9. 排气温度 10. 工作水进水温度 11. 环境空气压力 12. 相对湿度 13. 振动 14. 噪声			
检验依据		《煤矿安全规程》（2022） GB/T 13929-2010《水环真空泵和水环压缩机试验方法》			
检验结论	依据《煤矿安全规程》（2022）、GB/T 13929-2010《水环真空泵和水环压缩机试验方法》对该瓦斯抽放泵进行了安全性能检测，所检验项目合格。				
		（检测检验专用章） 签发日期：2024 年 5 月 16 日			
备注	/				

批准：梁松忠
日期：2024.5.16

审核：狄小占
日期：2024.4.30

主检：王松柏
日期：2024.4.29

2024.5.16