



(陕应急20·04)

报告编号 R-AJPSJB-2024-008

煤矿在用主排水系统安全 检验报告

受检单位: 陕西彬长大佛寺矿业有限公司

设备名称: 411 采区泵房

设备型号: MD450-60×6/MD500-57×6

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用主排水系统安全检验报告

设备名称		规格型号	生产厂家	出厂日期	设备编号
工作泵	矿用耐磨多级离心泵	MD450-60×6	中国上海连成集团有限公司	2013 年 1 月	1#
工作泵				2013 年 1 月	2#
备用泵				2013 年 1 月	3#
备用泵				2013 年 1 月	4#
检修泵		MD500-57×6	新乡市中机工业有限公司	2020 年 5 月	5#
检验地点	411 采区泵房	检验类别	委托检验	被检设备状态	运转正常
检验日期	2024 年 4 月 17 日	下次检验日期	2025 年 4 月 16 日之前（技术改造除外）		
检验人员	王松柏 王宇浪				
委托单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			
	地址	陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村			
受检单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			
	地址	陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村			
检验项目		1. 流量 2. 扬程 3. 转速 4. 电参数测量 5. 效率 6. 性能曲线测试 7. 排水系统检测 8. 振动 9. 噪声 10. 管路转速 11. 泵启动时间 12. 泵房出口 13. 水仓要求 14. 机房温度			
检验依据		《煤矿安全规程》（2022 版） AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》			
检验结论	依据《煤矿安全规程》（2022 版）、AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》，对 411 采区泵房主排水系统及水泵进行了安全性能检验，所检项目合格。				
备注	/				

批准:

日期:

审核:

日期:

主检:

日期:

