



(陕应急20·04)

报告编号 R-AJPSJB-2024-011

煤矿在用主排水系统安全 检验报告

受检单位：陕西彬长大佛寺矿业有限公司

设备名称：401 采区 2#泵房

设备型号：BQS250-255/3-315/N

检验类别：委托检验

检验单位：陕西瑞泰工程检测有限责任公司（公章）



煤矿在用主排水系统安全检验报告

设备名称		规格型号	生产厂家	出厂日期	设备编号
工作泵	潜水电泵	BQS250-255/3-315/N	济宁安泰矿山设备制造有限公司	2020 年 2 月	1#
备用泵					2#
维修泵					3#
检验地点	401 采区 2#泵房	检验类别	委托检验	被检设备状态	运转正常
检验日期	2024 年 4 月 16 日	下次检验日期	2025 年 4 月 15 日之前（技术改造除外）		
检验人员	王松柏 王宇浪				
委托单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			
	地址	陕西省咸阳市彬州市鬲风街道土沟村			
受检单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			
	地址	陕西省咸阳市彬州市鬲风街道土沟村			
检验项目		流量、电机运行功率、噪声、泵启动时间			
检验依据		《煤矿安全规程》（2022 版） AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》			
检验结论	依据《煤矿安全规程》（2022 版）、AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》，对 401 采区 2#泵房潜水电泵进行了安全性能检验，所检项目合格。				
备注	/				



签发日期: 2024 年 5 月 16 日

批准: [Signature]
日期: 2024.5.16

审核: [Signature]
日期: 2024.4.30

主检: 王松柏
日期: 2024.4.29