



(陕应急20·04)

报告编号 R-AJPSJB-2024-015

煤矿在用主排水系统安全 检验报告

受检单位：陕西彬长大佛寺矿业有限公司

设备名称：402 采区 2#水泵房

设备型号：MD720-60×7P

检验类别：委托检验

检验单位：陕西瑞泰工程检测有限责任公司（公章）



煤矿在用主排水系统安全检验报告

设备名称		规格型号	生产厂家	出厂日期	设备编号
工作泵	矿用耐磨多级离心泵	MD720-60×7P	长沙佳能通用泵业有限公司	2022 年 8 月	4#
工作泵				2022 年 8 月	5#
备用泵				2022 年 8 月	1#
备用泵				2022 年 8 月	3#
检修泵				2022 年 8 月	2#
检验地点	402 采区 2#水泵房	检验类别	委托检验	被检设备状态	运转正常
检验日期	2024 年 4 月 17 日	下次检验日期	2025 年 4 月 16 日之前 (技术改造除外)		
检验人员	王松柏 王宇浪				
委托单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			
	地址	陕西省咸阳市彬州市鬃风街道土沟村			
受检单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			
	地址	陕西省咸阳市彬州市鬃风街道土沟村			
检验项目		1. 流量 2. 扬程 3. 转速 4. 电参数测量 5. 效率 6. 性能曲线测试 7. 排水系统检测 8. 振动 9. 噪声 10. 管路转速 11. 泵启动时间 12. 泵房出口 13. 水仓要求 14. 机房温度			
检验依据		《煤矿安全规程》(2022 版) AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》			
检验结论	依据《煤矿安全规程》(2022 版)、AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》，对 402 采区 2#水泵房排水系统及水泵进行了检验，所检项目合格。 检测检验专用章 签发日期: 2024 年 5 月 16 日				
备注					

批准: 李峰

日期: 2024.5.16

审核: 张一占
日期: 2024.4.30

主检: 王松柏
日期: 2024.4.29