



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJTFJB-2024-005

煤矿在用主通风机系统 安全检验报告

受检单位: 陕西彬长大佛寺矿业有限公司

设备名称: 煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机

设备型号: FBCDZ No38

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用主通风机系统安全检验报告

委托单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司		
	地址	陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村		
受检单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司		
	地址	陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村		
设备名称		煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机	检验类别	委托检验
设备型号		FBCDZ No38	出厂日期	1#、2#：2018 年 9 月
生产厂家		山西省安瑞风机电气股份有限公司	出厂编号	1#：2018Z007 2#：2018Z008
检验地点		木盘川主通风机房	受检设备状态	运转正常
检验日期		2024 年 4 月 16 日	下次检验日期	2025 年 4 月 15 日之前 (技术改造除外)
检验人员		苏景 陆晨 井铸亮		
检验项目		1. 证件审查 2. 外观质量 3. 安全保护及设施 4. 轴承与电动机温升检验 5. 空气密度测定 6. 风量测定 7. 风压测定 8. 通风机功率、效率测定 9. 转速测定 10. 电动机绝缘电阻和接地电阻测定 11. 噪声测定 12. 叶片径向间隙测量 13. 振动测试		
检验依据		AQ1011-2005 《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》		
检验结论		依据 AQ1011-2005 《煤矿在用主通风机安全检测检验规范》，对该矿木盘川主通风机房 1#、2#主通风机进行了安全检验，1#、2#主通风机在现运行角度下运行所检验项目合格。 (检测检验专用章) 签发日期: 2024 年 5 月 22 日		
备注		检验条件: 未停产, 短路法, 利用风机自带测试窗口调节工况。		

批准: 王冬冬

日期: 2024.5.22

审核: 张立占

日期: 2024.5.9

主检: 李芳

日期: 2024.5.8