



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJKYJB-2024-004

# 煤矿在用空气压缩机 安全检验报告

受检单位: 神木市孙家岔镇河西联办煤矿有限公司

设备名称: 空气压缩机

设备型号: LG-20/10G

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



## 煤矿在用空气压缩机安全检验报告

|      |    |                                                                                                                                     |        |                               |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 委托单位 | 名称 | 神木市孙家岔镇河西联办煤矿有限公司                                                                                                                   |        |                               |
|      | 地址 | 陕西省榆林市神木市孙家岔镇刘石畔村                                                                                                                   |        |                               |
| 受检单位 | 名称 | 神木市孙家岔镇河西联办煤矿有限公司                                                                                                                   |        |                               |
|      | 地址 | 陕西省榆林市神木市孙家岔镇刘石畔村                                                                                                                   |        |                               |
| 设备名称 |    | 空气压缩机                                                                                                                               | 检验类别   | 委托检验                          |
| 设备型号 |    | LG-20/10G                                                                                                                           | 出厂日期   | 2#: 2010 年 05 月               |
| 生产厂家 |    | 浙江开山压缩机股份有限公司                                                                                                                       | 出厂编号   | 2#: Y1321005013E              |
| 检验地点 |    | 地面空压机房                                                                                                                              | 受检设备状态 | 运转正常                          |
| 检验日期 |    | 2024 年 3 月 22 日                                                                                                                     | 下次检验日期 | 2025 年 3 月 21 日之前<br>(技术改造除外) |
| 检验人员 |    | 苏景 周洋                                                                                                                               |        |                               |
| 检验项目 |    | 1. 外观 2. 证件 3. 安全保护装置 4. 温度 5. 压缩机油 6. 容积流量<br>7. 排气压力 8. 转速 9. 轴功率 10. 比功率 11. 噪声 12. 振动                                           |        |                               |
| 检验依据 |    | 《煤矿安全规程》(2022)<br>AQ 1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》                                                                                   |        |                               |
| 检验结论 |    | 依据AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》、<br>《煤矿安全规程》(2022)对该矿地面空压机房2#空气压缩机进行了<br>安全性能检验, 所检项目合格。<br><br>(检测检验专用章)<br>签发日期: 2024 年 3 月 26 日 |        |                               |
| 备注   |    | /                                                                                                                                   |        |                               |

批准: 张路忠

日期: 2024.3.26

审核: 张少占

日期: 2024.3.25

主检: 苏景

日期: 2024.3.25