



报告编号 R-AJPSJB-2024-016

煤矿在用主排水系统安全 检验报告

受检单位:	铜川市耀州区秀房沟煤矿
设备名称:	中央泵房
设备型号:	MD85-45×8
检验类别:	委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用主排水系统安全检验报告

设备名称		规格型号	生产厂家	设备编号	
工作泵	卧式多级离心泵	MD85-45×8	辽宁通达泵业集团有限公司	1#	
备用泵			河北润辰泵业有限公司	2#	
检修泵			辽宁通达泵业集团有限公司	3#	
检验地点	中央泵房	检验类别	委托检验	被检设备状态	运转正常
检验日期	2024 年 5 月 16 日	下次检验日期	2025 年 5 月 15 日之前（技术改造除外）		
检验人员	王松柏 狄小占				
委托单位	名称	铜川市耀州区秀房沟煤矿			
	地址	耀州区照金镇秀房沟村			
受检单位	名称	铜川市耀州区秀房沟煤矿			
	地址	耀州区照金镇秀房沟村			
检验项目		1. 流量 2. 扬程 3. 转速 4. 电参数测量 5. 效率 6. 性能曲线测试 7. 排水系统检测 8. 振动 9. 噪声 10. 管路效率 11. 泵启动时间 12. 泵房出口 13. 水仓要求 14. 机房温度			
检验依据		《煤矿安全规程》（2022 版） AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》			
检验结论	依据《煤矿安全规程》（2022 版）、AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》，对中央泵房主排水系统及水泵进行了安全性能检验，所检项目合格。				
	检测检验专用章 签发日期: 2024 年 5 月 29 日				
备注	/				

批准: 李峰

日期: 2024.5.29

审核: 狄小占

日期: 2024.5.21

主检: 王松柏

日期: 2024.5.20