




(陕应急20·04)

报告编号: R-AJKYJB-2024-013

煤矿在用空气压缩机 安全检验报告

受检单位:	神木市鑫轮矿业有限公司
设备名称:	螺杆式空气压缩机
设备型号:	DH-220A
检验类别:	委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用空气压缩机安全检验报告

委托单位	名称	神木市鑫轮矿业有限公司		
	地址	榆林市神木市西沟街道三道沟村		
受检单位	名称	神木市鑫轮矿业有限公司		
	地址	榆林市神木市西沟街道三道沟村		
设备名称		螺杆式空气压缩机	检验类别	委托检验
设备型号		1#、2#：DH-220A	出厂日期	1#、2#：2023 年 11 月
生产厂家		太原大汇实业有限公司	出厂编号	1#：15230302 2#：15230303
检验地点		制氮机房	受检设备状态	运转正常
检验日期		2024 年 12 月 28 日	下次检验日期	2025 年 12 月 27 日之前 (技术改造除外)
检验人员		苏景 周洋		
检验项目		1. 一般要求 2. 文件资料 3. 安装 4. 外观 5. 安全保护及辅助装置 6. 承压与密封性能7. 容积流量 8. 排气温度 9. 噪声 10. 振动烈度 11. 润滑油		
检验依据		《煤矿安全规程》(2022) MT/T 1203—2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范空气压缩机》		
检验结论		依据《煤矿安全规程》(2022)、MT/T 1203—2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范空气压缩机》对该矿制氮机房 1#、2#空压机进行了安全性能检验，所检验项目及结果见表 1.1、1.2。 综合判定：1#、2#空压机合格。 工程检测有限公司 (检测检验专用章) 签发日期：2025年1月6日		
备注		/		

批准：张立占
日期：2025-1-6

审核：王松柏
日期：2025-1-6

主检：郭军
日期：2025-1-6