



报告编号 R-AJPSJB-2025-002

煤矿在用主排水系统安全 检验报告

受检单位:	神木市瓷窑塔矿业有限公司
设备名称:	中央水泵房
设备型号:	MD155-30×6
检验类别:	委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用主排水系统安全检验报告

设备名称		规格型号	生产厂家	出厂日期	设备编号
工作泵	多级离心泵	MD155-30×6	湖南南方泵业制造有限公司	2023 年 2 月	2#
备用泵				2023 年 2 月	1#
检修泵				2023 年 2 月	3#
检验地点	中央水泵房	检验类别	委托检验	被检设备状态	
检验日期	2025 年 4 月 25 日	下次检验日期	2026 年 4 月 24 日之前（技术改造除外）		
检验人员	王松柏 苏景				
委托单位	名称	神木市瓷窑塔矿业有限公司			
	地址	陕西省神木市孙家岔镇张家沟村			
受检单位	名称	神木市瓷窑塔矿业有限公司			
	地址	陕西省神木市孙家岔镇张家沟村			
检验项目		1. 一般要求 2. 文件资料 3. 系统配置与安装 4. 主排水泵 5. 接地电阻			
检验依据		《煤矿安全规程》（2022 版） MT/T1204—2023《煤矿在用产品安全检测检验规范主排水系统》			
检验结论	依据《煤矿安全规程》（2022 版）、MT/T1204—2023《煤矿在用产品安全检测检验规范主排水系统》对中央水泵房排水系统及水泵进行了安全性能检验，综合判定合格。				
备注	/				



批准：[Signature]
日期：2025.5.8

审核：[Signature]
日期：2025.5.1

主检：王松柏
日期：2025.5.6