



报告编号: R-AJKYJB-2025-004

煤矿在用空气压缩机 安全检验报告

受检单位: 神木市四门沟矿业有限公司

设备名称: 螺杆式空压机

设备型号: UDT250A-8

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用空气压缩机安全检验报告

委托单位	名称	神木市四门沟矿业有限公司		
	地址	榆林市神木市麻家塔乡瓷窑沟村		
受检单位	名称	神木市四门沟矿业有限公司		
	地址	榆林市神木市麻家塔乡瓷窑沟村		
设备名称		螺杆式空压机	检验类别	委托检验
设备型号		UDT250A-8	出厂日期	3#、4#:2022 年 9 月
生产厂家		日立产机（苏州）压缩机有限公司	出厂编号	3#:S221344 4#:S221323
检验地点		地面压风机房	受检设备状态	运转正常
检验日期		2025 年 6 月 10 日	下次检验日期	2026 年 6 月 9 日之前(技术改造除外)
检验人员		苏景 李天浩		
检验项目		1. 一般要求 2. 文件资料 3. 安装 4. 外观 5. 安全保护及辅助装置 6. 承压与密封性能7. 容积流量 8. 排气温度 9. 噪声 10. 振动烈度 11. 润滑油		
检验依据		《煤矿安全规程》(2022) MT/T 1203—2023《煤矿在用产品安全检测检验规范空气压缩机》		
检验结论		依据《煤矿安全规程》(2022)、MT/T 1203—2023《煤矿在用产品安全检测检验规范空气压缩机》对该矿地面压风机房 3#、4#空气压缩机进行了安全性能检验，所检验项目及结果见表 1.1，表 2.1。 综合判定：3#、4#空气压缩机合格。 （检测检验专用章） 签发日期：2025 年 6 月 20 日		
备注		/		

批准：
日期：2025.6.20

审核：
日期：2025.6.20

主检：
日期：2025.6.20